



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области
Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26, 636057, тел. 8(3822)600-800, 600-815, 511-011,
e-mail: kanc@kchs.tomsk.gov.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области
Томская область, г. Томск, ул. С. Лазо, 6/1, тел. 8(3822)670-016
e-mail: ondtomraion@mail.ru

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плановой /внеплановой, по программе проверок).

от «10» ноября 2022 г., 16 час. 00 мин. № 29

1. Решение принято: *начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор Томского района Томской области по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Рябцевым Андреем Анатольевичем*

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании: наступления сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий (п. 2 ч. 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») (№ КНМ 70220061000201141533)

- <https://70.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/plany-i-rezultaty-provedeniya-planovykh-proverok/plany-provedeniya-planovykh-proverok/plan-provedeniya-planovykh-proverok-na-2021-god>

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

утвержденного Плана плановых проверок на 2022 год № 2022047440

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3. Выездная проверка проводится в рамках: *федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 006*

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Арестов Павел Валерьевич — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (заместитель главного государственного инспектора Томского района Томской области по пожарному надзору);

2) Волдаев Александр Владимирович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Государственный инспектор Томского района Томской области по пожарному надзору);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):

специалисты: *начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, майор внутренней службы Алексеев Константин Геннадьевич; инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, лейтенант внутренней службы Цанков Александр Вячеславович; инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, старший лейтенант внутренней службы Полянских Александр Евгеньевич, инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, лейтенант внутренней службы Игнатович Александр Александрович*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): *не привлекаются*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: здания, помещения, сооружения

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 634540, Томская обл., Томский р-он, с. Итатка, ул. Северная, д. 3 (здание интерната - Жилой корпус 2);

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): *ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИТАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; ИНН 7014009609, ОГРН 1027000770323; юридический адрес: 634540, Томская обл., Томский р-он, с. Итатка, ул. Северная, д. 3*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений;
- 3) истребование документов;
- 4) инструментальное обследование.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

1) *Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);*

2) *Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*

3) *Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;*

4) Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

(указываются:

(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1) не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

С «14» ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «25» ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

10 рабочих дней (80 часов 00 минут)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- 1) учредительные документы юридического лица;
- 2) документы, подтверждающие полномочия руководителя и иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица, оформленные в соответствии с законом;
- 3) документы, удостоверяющие личность руководителя и иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица;
- 4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и территорию (земельные участки), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- 5) технические паспорта на проверяемые объекты защиты (здания, строения и т.п.);
- 6) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектами защиты на законных основаниях;
- 7) договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности (деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов;
- 8) лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объектах защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- 9) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, должностные инструкции;
- 10) заключения по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объектах защиты, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией;
- 11) декларации пожарной безопасности;
- 12) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения,

установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты:

13) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности:

- проектная, исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объектов защиты;

- акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов защиты;

- годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты;

- журнал регистрации работ на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств пожарной автоматики;

- инструкции по эксплуатации примененных установок пожарной автоматики;

- инструкции о порядке действий при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объектов;

- документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации (вестибюли, холлы, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и т.п.), в зальных помещениях, помещениях детского дошкольного образовательного учреждения, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов;

- акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки);

- протоколы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах;

- документ, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов;

- акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов;

- акты проведения проверок работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода;

- документация о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности конструкций заполнения проемов в противопожарных преградах, отделяющих производственные, технические и складские помещения от других помещений и коридоров;

- журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;

- паспорта на огнетушители, установленные на объектах защиты;

- инструкция о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения;

- инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документ о проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;

- инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара;

- документация о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты;

- документы, свидетельствующие об обучении пожарно-техническому минимуму;

- программа проведения вводного противопожарного инструктажа;

- программа проведения первичного противопожарного инструктажа;

- график проведения занятий по повторному противопожарному инструктажу;

- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки).

14. отсутствует

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 25 " ноября 2022 г., 13 час. 00 мин. № 29
(дата и время составления акта)

Томская область, Томский район, село Итатка, ул. Северная, 3
(место составления акта)

Акт выездной проверки плановой
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 10.11.2022г. № 29

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Арестовым Павлом Валерьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Заместителем главного государственного инспектора Томского района Томской области по пожарному надзору)
- 2) Волдаевым Александром Владимировичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственным инспектором Томского района Томской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались специалисты:

1. начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, майор внутренней службы Алексеев Константин Геннадьевич; инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, лейтенант внутренней службы Цапков Александр Вячеславович; инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ТО, старший лейтенант внутренней службы Полянских Александр Евгеньевич

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИТАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Томская обл., Томский р-он, с. Итатка, ул. Северная, д. 3 (здание интерната - жилой корпус 2);

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИТАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; ИНН 7014009609, ОГРН 1027000770323; юридический адрес: 634540, Томская обл., Томский р-он, с. Итатка, ул. Северная, д. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "25" ноября 2022 г. 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
(не приостанавливалось).

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 рабочих дней (72 час. 00 мин.)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) инструментальное обследование
- 3) получение письменных объяснений.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "14" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "25" ноября 2022 г. 13 час. 00 мин.

по месту: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИТАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; Томская обл., Томский р-он, с. Итатка, ул. Северная, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено:

- 1) протокол осмотра объекта защиты областное государственное бюджетное учреждение "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, село Итатка, ул. Северная, 3;
- 2) объяснение директора областного государственного бюджетного учреждения "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Володина Александра Ивановича

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа)

- учредительные документы юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя и иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица, оформленные в соответствии с законом;
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и территорию (земельные участки), права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- технический паспорт на проверяемый объект защиты (здания, строения);
- декларация пожарной безопасности;
- документы, удостоверяющие личность руководителя и иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица;

2) представленные контролируемым лицом:

- договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности (деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов;
- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, должностные инструкции;
- техническая документация, связанная с вопросами, водоснабжения, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- рабочая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты;
- акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов защиты;
- годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты;
- инструкции по эксплуатации примененных установок (систем) противопожарной защиты объектов;
- инструкции о порядке действий при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объектов;
- документ, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов;
- акты проведения проверок работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода;
- документация о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности конструкций заполнения проемов в противопожарных преградах, отделяющих производственные, технические и складские помещения от других помещений и коридоров;

- паспорта на огнетушители, установленные на объектах защиты;
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документ о проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
- инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара;
- приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты (частях зданий);
- документы, свидетельствующие об обучении пожарно-техническому минимуму;
- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
Требования к функциональным характеристикам систем обнаружения пожара (системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системам пожарной сигнализации (СПС))		
1.	Компоненты прибора приемно-контрольного пожарного блочно-модульного «С2000-М» и «СИГНАЛ-20» не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи с блоком резервного питания «БИРП-12/1,6» и прибором управления оповещением «Рокот-2».	п. 5.5 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012; ч. 5 ст. 83 №123-ФЗ

2.	Область применения кабелей с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012, а именно: кабель, используемый для прокладки в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должен иметь обозначение FRLSLTx. Фактически кабель не имеет маркировки.	п. 5.18 СП 484.131150.2020; Таблица 2 ГОСТ 31565-2012; п. 4.9 СП 6.13130.2013; ч.2 ст. 82 № 123-ФЗ
3.	Кабельные линии системы пожарной сигнализации повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.	п.5.19 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 №123-ФЗ
4.	Питание электроприемников системы пожарной сигнализации осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	п. 5.8 СП 484.1311500.2020; п. 4.10 СП 6.13130.2013; ч. 3, ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ
5.	На объекте класса функциональной опасности Ф 1.1 системы пожарной сигнализации не обеспечивает передачу извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	п. 14.4 СП 5.13130.2009; ч.7 ст.83 ФЗ-123
6.	Прибор приемно-контрольный пожарный (прибор) не обеспечивает регистрацию события (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы прибора, а именно: при снятии пожарного извещателя с опорного кольца прибор сигнализирует переходит в режим пожар.	п. 5.5 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009; ч. 5 ст. 83 ФЗ-123; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012
7.	Помещение «Комната Досуга» не защищено дымовыми пожарными извещателями. А тепловые извещатели установлены не в соответствии с областью их применения.	п. 6.2.7 СП 484.131150.2020; п. 13.1.2 СП 5.131150.2009; п. 4.3 СП 486.131150.2020; А.3 приложения А СП 5.13130.2009
8.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает своевременное обнаружение пожара, а именно: повсеместно для	п. 14.3 СП 5.13130.2009, ч.4 ст.83 ФЗ-123

	формирования команды управления системой оповещения и управления эвакуацией в защищаемых помещениях не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	
9.	Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.	п.5.19 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 №123-ФЗ
10.	Питание электроприемников системы оповещения и управления эвакуацией осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	п. 5.8 СП 484.1311500.2020; п. 4.10 СП 6.13130.2013; ч. 3, ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ
11.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении(см. Таблицу 1).	п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; Таблица 1 СП 51.13330.2011
12.	Прибор приемно-контрольный пожарный не обеспечивает автоматический контроль линий связи между приборами пожарными управления оповещением и исполнительными устройствами системы, а именно: при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, обрыва на световых табло «Выход», акустических системах, прибор не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.	п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009; ч.4 ст.51 №123-ФЗ
Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты		
13.	Пожарный кран, установленный на лестничной площадке 1 этажа размещается не в пожарном шкафу.	п. 50 ППР в РФ

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району (государственный инспектор Томского района Томской области по пожарному надзору)

Волдаев А.В.

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор Томского района Томской области по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы Волдаев Александр Владимирович, тел. 8(3822) 670-016, e-mail: ondtomraion@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор Угличский ДИПЧ А. Волдаев
Волдаев Александр Иванович

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Дата 10.11.2022 № 70220061000201141533



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Томская обл., г. Томск, пр-т Мира, д. 26; 8(3822) 600-880; e-mail: ogpn@kchs.tomsk.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская обл., г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1; 8(3822) 670-016; e-mail: ondtomraion@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИТАТСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ";

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР по Томскому району № 29 от «10»
ноября 2022года

в период с «14» ноября 2022 г. по «25» ноября 2022 г.

Заместителем начальника ОНДиПР по Томскому району УНДиПР Главного управления

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России по Томской области (Заместителем главного государственного инспектора
Томского района Томской области майором внутренней службы Арестовым Павлом
Валерьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Дознавателем ОНДиПР по Томскому району УНДиПР МЧС России по Томской области
(государственным инспектором Томского района Томской области лейтенантом
внутренней службы Волдаевым Александром Владимировичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор

областного государственного бюджетного учреждения "Итатский дом-интернат для пожилых и инвалидов" Володин Александр Иванович; должностное лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты областного государственного бюджетного учреждения "Итатский дом-интернат для пожилых и инвалидов", Калинина Оксана Витальевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Требования к функциональным характеристикам систем обнаружения пожара (системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системам пожарной сигнализации (СПС))				
1.	Компоненты прибора приемно-контрольного пожарного блочно-модульного «С2000-М» и «СИГНАЛ-20» не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи с блоком резервного питания «БИРП-12/1,6» и прибором управления оповещением «Рокот-2».	п. 5.5 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012; ч. 5 ст. 83 №123-ФЗ	01.08.2023	
2.	Область применения кабелей с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012, а именно: кабель, используемый для прокладки в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должен иметь обозначение FRLSLTx. Фактически кабель не имеет	п. 5.18 СП 484.131150.2020; Таблица 2 ГОСТ 31565-2012; п. 4.9 СП 6.13130.2013; ч.2 ст. 82 № 123-ФЗ	01.08.2023	

	маркировки.			
3.	Кабельные линии системы пожарной сигнализации повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.	п.5.19 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 №123-ФЗ	01.08.2023	
4.	Питание электроприемников системы пожарной сигнализации осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	п. 5.8 СП 484.1311500.2020; п. 4.10 СП 6.13130.2013; ч. 3, ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ	01.08.2023	
5.	На объекте класса функциональной опасности Ф 1.1 системы пожарной сигнализации не обеспечивает передачу извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	п. 14.4 СП 5.13130.2009; ч.7 ст.83 ФЗ-123	01.08.2023	
6.	Прибор приемно-контрольный пожарный (прибор) не обеспечивает регистрацию события (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы прибора, а именно: при снятии пожарного извещателя с опорного кольца прибор сигнализирует переход в режим пожар.	п. 5.5 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009; ч. 5 ст. 83 ФЗ-123; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012	01.08.2023	
7.	Помещение «Комната Досуга»	п. 6.2.7 СП 484.131150.2020;	01.08.2023	

	не защищено дымовыми пожарными извещателями. А тепловые извещатели установлены не в соответствии с областью их применения.	п. 13.1.2 СП 5.131150.2009; п. 4.3 СП 486.131150.2020; А.3 приложения А СП 5.13130.2009		
8.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает своевременное обнаружение пожара, а именно: повсеместно для формирования команды управления системой оповещения и управления эвакуацией в защищаемых помещениях не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	п. 14.3 СП 5.13130.2009, ч.4 ст.83 ФЗ-123	01.08.2023	
9.	Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316.	п.5.19 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 №123-ФЗ	01.08.2023	
10.	Питание электроприемников системы оповещения и управления эвакуацией осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	п. 5.8 СП 484.1311500.2020; п. 4.10 СП 6.13130.2013; ч. 3, ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ	01.08.2023	
11.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука	п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; Таблица 1 СП 51.13330.2011	01.08.2023	

	во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении(см. Таблицу 1).			
12.	Прибор приемно-контрольный пожарный не обеспечивает автоматический контроль линий связи между приборами пожарными управления оповещением и исполнительными устройствами системы, а именно: при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, обрыва на световых табло «Выход», акустических системах, прибор не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.	п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009; ч.4 ст.51 №123-ФЗ	01.08.2023	
Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты				
13.	Пожарный кран, установленный на лестничной площадке 1 этажа размещается не в пожарном шкафу.	п. 50 ППР в РФ	01.08.2023	
14.	На входных дверях «подсобного помещения» с наружной стороны не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 ППР в РФ	01.08.2023	
15.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (на напольное покрытие в поэтажных	п. 25 ППР в РФ	01.08.2023	

	коридорах)			
Требования к применению объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага				
16.	Выход на кровлю (чердак) не предусмотрен через противопожарный люк.	пп. 2 ч. 1 ст. 90 ФЗ-123; п.7.7 СП 4.13130.2013	01.08.2023	
Требования к обеспечению безопасной эвакуации				
17.	Здание не обеспечено аварийным освещением	п. 4.3.1. СП 1.13130.2009, п.п. 7.105, 7.108 СП 52.13330.2011, СНиП 23-05-95; ч. 12 ст. 30 384-ФЗ	01.08.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Володин Александр Иванович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району (Заместитель главного государственного инспектора Томского района Томской области по пожарному надзору) майор внутренней службы

Арестов Павел Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)



Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району (Гос. инспектор Томского района Томской области по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы

Волдаев Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

